



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 81/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное учреждение Ростовского муниципального района
Ярославской области Петровская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 81 от «20» августа 2015 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 17.09.2015 г. По 02.10.2015г., проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное образовательное учреждение Ростовского муниципального района Ярославской области Петровская средняя общеобразовательная школа, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, рп.Петровское, ул. Пролетарская 49. Общая продолжительность проверки составила 12 рабочих дней, 2 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому району Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано в	приказ МЧС России	01.08.2016	

	установленные нормативными документами сроки обучения ответственных за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, педагогических работников дошкольных групп, членов добровольной пожарной дружины по программе пожарно-технического минимума	№645		
2	Устройства для самозакрывания дверей отделяющих лестничные клетки от общих коридоров школы на всех этажах не обеспечивают их плотного закрывания. Отсутствуют уплотнители в притворах. Допускается эксплуатация дверей в открытом состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2016	
3	Складское помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	НПБ 110-03	01.08.2016	
4	Помещения столярной и слесарной мастерских, имеющие класс функциональной пожарной опасности Ф5, не отделены от остальных помещений школы (функциональная пожарная опасность Ф4) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	СНиП 21-01-97*	01.08.2016	
5	На дверях помещений столярной и слесарной мастерских отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7	Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2016	

	и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
6	В старом здании школы выход в чердачное помещение осуществляется через люк не соответствующий требованиям норм (люк не является противопожарным 2 типа)	СНиП 21-01-97*	01.08.2016	
7	Перегородка отделяющая кладовку хозяйственного инвентаря от коридора на 1 этаже старого здания школы (помещение №11 по техническому паспорту) выполнена из материала не соответствующего по классу пожарной опасности строительных конструкций классу конструктивной пожарной опасности здания	СНиП 21-01-97*	01.08.2016	
8	Дверь эвакуационного выхода из приемной кабинета директора не соответствует по высоте требованиям норм (ниже 1,9 метра)	СНиП 21-01-97*	01.08.2016	
9	Дверь эвакуационного выхода из 1 этажа нового здания школы непосредственно наружу (помещение №137 по техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2016	
10	В новом здании школы выходы в чердачное помещение осуществляются через двери не соответствующие требованиям норм (двери не являются противопожарным 2 типа)	СНиП 21-01-97*	01.08.2016	
11	Автоматическая пожарная сигнализация здания школы не оборудована устройством дублирования сигнала о	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	01.08.2016	

пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пожарной безопасности	
---	-----------------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому району Гонозов Максим Александрович

Предписание для исполнения получил:

директор Сагадаль М.В.
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«2» октября 2015 г.

(Handwritten signature)
 (подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №