



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а. тел. (48536)61257. E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 54/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное учреждение Ростовского муниципального района  
Ярославской области Петровская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 54 от «14» августа 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22.08.2017 г. по 07.09.2017 года, проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное образовательное учреждение Ростовского муниципального района Ярославской области Петровская средняя общеобразовательная школа, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, рп.Петровское, ул. Пролетарская 49. Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дней, 3 час. 00 мин.

проверку проводил(а):  
Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: директором школы Сайдадь М.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Устройства для самозакрывания дверей отделяющих лестничные	СНиП п.6.18 21-01-97*	01.07.2018	

	клетки от общих коридоров школы на всех этажах не обеспечивают их плотного закрывания. Отсутствуют уплотнители в притворах. Допускается эксплуатация дверей в открытом состоянии.			
2	Складское помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	НПБ 110-03 п.4	01.07.2018	
3	Помещения столярной и слесарной мастерских, имеющие класс функциональной пожарной опасности Ф5, не отделены от остальных помещений школы (функциональная пожарная опасность Ф4) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2018	
4	В старом здании школы выход в чердачное помещение осуществляется через люк не соответствующий требованиям норм (люк не является противопожарным 2 типа)	СНиП 21-01-97* п.8.4	01.07.2018	
5	Дверь эвакуационного выхода из 1 этажа нового здания школы непосредственно наружу (помещение №137 по техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания.	СНиП 21-01-97* п.6.17	01.07.2018	
6	В новом здании школы выходы в чердачное помещение осуществляются через двери не соответствующие требованиям норм (двери не является противопожарным 2 типа)	СНиП 21-01-97* п.8.4	01.07.2018	
7	Система оповещения и управления людьми при	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2018	

	пожаре не оборудована автоматическим выводом сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	регламент требований пожарной безопасности" ст.83	0    ч.7	
--	--	---	----------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович

Предписание для исполнения получил:  
 Директор МОУ Петровская СОШ Сайдаль М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» сентября 2017 г.

(подпись)