



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ**
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 23 от «3» февраля 2020 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.02.2020 года по 12.02.2020 года была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОВСКАЯ, СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, Ростовский район, рп. Петровское, ул. Пролетарская, д. 49. Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору – Горелов Сергей Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МОУ Петровская СОШ Сайдадь Марией Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение №316 на 3 этаже здания (осуществляется хранение горючих материалов) от помещений школы выполнено не 2-го типа (деревянная дверь с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).</p>	<p>Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.</p>	15.11.2020	
2	<p>Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение №318 архив на 3 этаже здания (осуществляется хранение горючих материалов) от помещений школы выполнено не 2-го типа (деревянная дверь с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.),</p>	<p>Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-</p>	15.11.2020	

	подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.		
3	Длина коридора 3-го этажа здания школы превышает 60 метров.	СНиП 21-01-97* п.6.26*	15.11.2020	
4	Дверь эвакуационного выхода 2-го этажа здания (около пререхода в старое здание школы) открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП 21-01-97* п.6.17	15.11.2020	
5	На путях эвакуации в коридоре 2-го этажа (у классов начальной школы) в полу имеется порог с одной ступенью.	СНиП 21-01-97* п.6.28* ППРВРФ п.36 а)	15.11.2020	
6	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой 1 этажа старого здания от помещений детского сада выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение	15.11.2020	

		распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.		
7	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение прачечной 1 этажа старого здания от помещений детского сада выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	15.11.2020	
8	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение холодного склада 1 этажа старого здания от помещений детского сада выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	15.11.2020	

	<p>пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).</p>	<p>безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.</p>		
9	<p>Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение архива 1 этажа старого здания от помещений детского сада выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).</p>	<p>Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее</p>	15.11.2020	

		– МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
« 12 » февраля 2020 г.
М.П. *

Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
Ярославской области по пожарному надзору – Горелов
Сергей Николаевич

Предписание для исполнения получил:

 Саидов А. В. директор ООО "Темпес" Союз
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » февраля 2020 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №